




Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0101/17, pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Poznaniu**

im. prof. Ludwika Bierkowskiego  
Dział Zamówień Publicznych  
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań  
tel. 61-846-47-70, fax. 61-846-47-65  
[www.szpitalmswia.poznan.pl](http://www.szpitalmswia.poznan.pl)  
[efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl](mailto:efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl)



Poznań, dnia 05.07.2019 r.

ZP-2374.1.20/2019/EFK  
ZP/p/2374-20-717/19

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rezonansu magnetycznego MR 1,5 T wraz z montażem celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej

**Nr postępowania: ZP/p/20/19**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 5**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

**ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1**

1. Proszę o wskazanie miejsca gdzie należy wpiąć się z instalacją gazów medycznych.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający przedkłada w załączeniu rzut kondygnacji piwnic ze wskazaniem miejsc włączenia się instalacji gazów medycznych w istniejącej tlenowni.

2. Czy Zamawiający życzy sobie, aby w obrębie pracowni zamontować skrzynkę sygnalizacyjno – zaworową gazów medycznych.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Tak, Zamawiający wymaga powyższego.

3. Proszę o informację jakie meble mają być dostarczone w ramach inwestycji do pomieszczenia nr 10 – pokój socjalny.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający przedkłada szkic umeblowania.

4. Proszę o informację czy drzwi w pomieszczeniu nr 09 i 10 podlegają wymianie?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Tak, Zamawiający wymaga powyższego.



5. Proszę o informację czy okna w pomieszczeniu nr 09 i 10 podlegają wymianie?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Tak, Zamawiający wymaga powyższego.

6. Proszę o doprecyzowanie jaki materiał ma być zastosowany na ścianach w korytarzu wewnętrznym, w siwz widnieje tylko zapis, że ma to być okładzina z tworzywa sztucznego.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza okładziny PVC i winylowe typu TarkettWallgard, AltroWhiterock, Gerflor lub inny materiał wykończeniowy z atestem dla służby zdrowia, zaproponowany przez Wykonawcę – po zaopiniowaniu przez Inwestora.

7. Proszę o informację jakiego okresu gwarancji oczekuje Zamawiający w zakresie dotyczącym robót budowlanych?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, iż długość gwarancji i rękojmi określa §12 ust.1 część B projektu umowy.

8. Proszę o potwierdzenie, że drzwi pomiędzy pomieszczeniem 07 a korytarzem oraz 05 a korytarzem mają być automatyczne.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Drzwi z korytarza ogólnego do pom. 07 mają być automatyczne, objęte kontrolą dostępu oraz przygotowane do wpięcia w system Sap. Drzwi z korytarza do pomieszczenia 05 mają być manualne, objęte kontrolą dostępu.

9. W punkcie 2.3.8.8 – Instalacje Elektryczne / Ochrona od porażeń widnieje zapis: „wydzielone pomieszczenia muszą mieć dodatkowe zabezpieczenie ciągłego zasilania w energię elektryczną”. Proszę o informację jak należy interpretować kwestię ciągłości zasilania – czy przez ciągłość zasilania Zamawiający rozumie zastosowanie punktów PEL wyposażonych w gniazda typu DATA zasilone z rozbudowywanej rozdzielni RK?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Dobór ochrony przeciwporażeniowej należy zaprojektować i wykonać stosownie do klasyfikacji poszczególnych pomieszczeń zgodnie z PN-IEC 60364-7-710 oraz wymaganej ciągłości zasilania. W przypadku gniazd DATA zaliczanych do grupy 0 i 1 ochronę przeciwporażeniową zrealizować przez samoczynne wyłączenia zasilania w układzie TN-S.

10. Proszę o informację jaki jest przekrój przewodu zasilającego obecną rozdzielnicę RK, oraz czy Zamawiający w wyniku zwiększenia obciążenia, wynikającego z rozbudowy rozdzielni o obwody z remontowanych pomieszczeń, przewiduje wymianę przewodu zasilającego rozdzielnię RK?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Na etapie projektu należy zweryfikować przekrój przewodu zasilającego, wykonać szacunkowy bilans mocy obwodów istniejących oraz projektowanych. Na etapie ofertowania proszę założyć wymianę przewodu zasilającego. W obecnej chwili w szafie zainstalowanych jest 20 zabezpieczeń jednofazowych typu „S” B16A. Szczegóły ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji.

11. Proszę o sprecyzowanie jakie są oczekiwania Zamawiającego w zakresie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej? Czy po stronie Wykonawcy jest również montaż w remontowanych pomieszczeniach: okablowania i elementów wykonawczych (czujki, ROPy, moduły we/wy) systemu SAP, czy tylko doposażenie systemów wentylacji, oraz KD w styki alarmowe?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zgodnie z PFU, pkt. 2.3.9.2 W pomieszczeniach objętych przebudową nie jest obecnie zainstalowany system sygnalizacji pożarowej.

Należy jednak projektowane instalacje dostosować do możliwości podłączenia systemu sygnalizacji pożaru w celu realizacji podstawowych funkcji takich jak:

- 1) zatrzymanie/wyłączenie central wentylacyjnych;
- 2) odłączenie zasilania urządzeń klimatyzacji poprzez wyzwalacz wzrostowy lub stycznik mocy zainstalowany w rozdzielnicy odbiorów ogólnych;
- 3) przystosowanie kontroli dostępu do podłączenia modułów SSP jako zwolnienie drzwi na drogach ewakuacji.

12. Proszę o potwierdzenie, że system KD+wideodomofon należy przewidzieć dla dwóch przejść (że jednostki zewnętrzne wideodomofonu mają być zainstalowane zarówno przy drzwiach wejściowych z korytarza ogólnego oraz przy drzwiach z korytarza wewnętrznego od drugiej strony?)

**Odpowiedź Zamawiającego:** Potwierdzamy, kontrola dostępu i wideodomofony obejmują drzwi z korytarzy do pom. 05 i 07.

13. Czy system przyzywowy ma być autonomiczny – tylko na potrzeby remontowanego zakresu, czy należy zunifikować z innym istniejącym na obiekcie?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania systemu przyzywowego.

14. Czy w okolicy remontowanych pomieszczeń jest zainstalowany system DSO? Czy należy przewidzieć ułożenie instalacji umożliwiających podłączenie remontowanych pomieszczeń do systemu?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania uniwersalnego systemu DSO.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

Z poważaniem

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

*dr n. med. Witold Pstrag-Bieleński*

Wyk. w 1 egz.  
1/ strona internetowa  
1/ a/a  
Druk: EFK

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego  
STARSZY INSPEKTOR DS. GOSPODARWA  
APARATURA I SPRZĘT MEDYCZNY