




Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0101/17, pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Poznaniu



im. prof. Ludwika Bierkowskiego  
Dział Zamówień Publicznych  
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań  
tel. 61-846-47-70, fax. 61-846-47-65  
[www.szpitalmswia.poznan.pl](http://www.szpitalmswia.poznan.pl)  
[efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl](mailto:efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl)



Poznań, dnia 13.08.2019 r.

ZP-2374.1.23/2019/EFK  
ZP/p/2374-23-846/19

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rezonansu magnetycznego MR 1,5 T wraz z montażem celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej

**Nr postępowania: ZP/p/23/19**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

**ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1**

1. Proszę o informację czy strop pomiędzy piwnicą – pomieszczenia techniczne i wentylatornia a parterem należy zabezpieczyć do odporności ogniowej 120minut?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Tak, strop między piwnicą a parterem należy zabezpieczyć do 120 minut, zastosować klapy przeciwpożarowe 60 minut.

2. Czy magazyn szpitala (ściany i strop) również ma być wydzielony do odporności ogniowej EI120minut skoro należy zamontować drzwi o odporności ogniowej EI60.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Pomieszczenie magazynowe w piwnicy: strop zabezpieczyć do EI 120, przejścia uszczelnić do EI 60, nie wydzielać pożarowo, zastosować drzwi bezklasowe. W koncepcji omyłkowo narzucono klasę EI60 dla drzwi.

3. Czy ściany pomiędzy pom. technicznym a korytarzem głównym w piwnicy mają odporność ogniową EI120 min. Czy należy ją dodatkowo zabezpieczyć?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Ściany piwnic są wykonane z cegły pełnej, która powyżej 140mm (z obu stron tynkiem) zapewnia parametr EI120. Należy ująć w wycenie jej ewentualne uszczelnienie i zabezpieczenie przejść instalacyjnych.

4. Proszę o potwierdzenie że wszystkie drzwi w piwnicy mają mieć odporność ogniową EI60.

**Odpowiedź Zamawiającego:**Nie wszystkie drzwi w piwnicy mają EI60. Taką klasę należy zapewnić w pomieszczeniach niepowiązanych funkcjonalnie z częścią zaliczaną do ZL (zgodnie z WT par. 212 ust. 8,9), oraz par. 209 ust.3).

5. Czy do pomieszczenia rezonansu należy doprowadzić instalację sprężonego powietrza?

**Odpowiedź Zamawiającego:**Tak, do pom. rezonansu doprowadzić instalację sprężonego powietrza.

6. Proszę o informację, które drzwi mają być otwierane automatycznie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**Drzwi z korytarza ogólnego do pom. 07 mają być automatyczne, objęte kontrolą dostępu oraz przygotowane do wpięcia w system Sap. Drzwi z korytarza do pomieszczenia 05 mają być manualne, objęte kontrolą dostępu.

7. Proszę o informację w których drzwiach ma być zastosowana kontrola dostępu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**Drzwi z korytarza ogólnego do pom. 07 mają być automatyczne, objęte kontrolą dostępu oraz przygotowane do wpięcia w system Sap. Drzwi z korytarza do pomieszczenia 05 mają być manualne, objęte kontrolą dostępu.

8. Czy w obrębie pracowni ma być zamontowana skrzynka sygnalizacyjno – zaworowa gazów medycznych?

**Odpowiedź Zamawiającego:**Skrzynka sygnalizacyjno-zaworowa ma być zamontowana w pom. przygotowania pacjenta.

9. Czy stolarka okienna i drzwiowa w pomieszczeniu 09 i 10 podlega wymianie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**Tak, stolarka okienna i drzwiowa w pom. 09 i 10 podlega wymianie.

10. Proszę o potwierdzenie, że na ścianach należy zastosować okładzinę ścienną zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym.

**Odpowiedź Zamawiającego:**Zamawiający potwierdza, dopuszcza się okładziny PVC i winylowe typu TarkettWallgard, AltroWhiterock, Gerflor lub inny materiał wykończeniowy z atestem dla służby zdrowia, zaproponowany przez Wykonawcę – po zaopiniowaniu przez Inwestora.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

Z poważaniem

w/2

Zca Dyrektora  
ds. Finansowych  
mgr Artur Cyfert

Wyk. w 1 egz.  
1/ strona internetowa  
1/ a/a  
Druk: EFK

KIEROWNIK

Działu Eksploatacji i Inwestycji

*Studzinska*

mgr inż. Małgorzata Studzińska