



Poznań, dnia 19 marca 2018 r.

**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.5595.8.5.2018

POSTANOWIENIE Nr 8-1/2018

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 736) w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), po rozpatrzeniu wniosku wraz z „Ekspertyzą stanu bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu”, sporządzonej w styczniu 2018 r. przez rzeczoznawcę budowlanego Pana Mariana Nocula oraz rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Łukasza Kuziora, z określonymi w punkcie 5.3 następującymi wskazaniami:

13. brak zaworów 52 w „części Polikliniki”,
 14. brak dźwiękowego systemu ostrzegawczego w „części Polikliniki”,
- przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych następujących rozwiązań zastępczych, wskazanych w pkt. 6 Ekspertyzy technicznej, tj.:
- A. podział każdej kondygnacji od 3 piętra wzwyż na dwie strefy pożarowe o powierzchni strefy nie mniejszej niż 180m² wraz z zapewnieniem dostępu z każdej z tych stref do jednej z klatek schodowych: BK1 lub BK2,
 - B. zapewnienie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o zwiększonych parametrach natężenia w stosunku do wymaganych, to jest 2 lx w całej „części łóżkowej” (wysokiej),
 - C. organizację corocznych ćwiczeń personelu szpitala z zakresu praktycznego używania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad prowadzenia ewakuacji,
 - D. wyposażenie „części łóżkowej” w podwójną ilość środka gaśniczego w podręcznym sprzęcie gaśniczym,
 - E. zapewnienie kontroli systemów służących ochronie przeciwpożarowej z częstotliwością co najmniej raz na pół roku,

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wskazanych w punkcie 5.3.14 ekspertyzy technicznej, w sposób inny niż określono w § 29 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

pod warunkiem

- a) zamknięcia klatek schodowych AK1, AK2, AK3 drzwiami dymoszczelnymi w klasie odporności ogniowej EI30 oraz wyposażenie w urządzenia służące do usuwania dymu uruchamianymi samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu,
- b) zamknięcia klatek schodowych BK1 i BK2 drzwiami dymoszczelnymi w klasie odporności ogniowej EI30 oraz wyposażenie ich w system oddymiania złożonego z 2 wentylatorów: napowietrzającego oraz wyciągowego,

- c) zaprojektowania systemu oddymiania klatek schodowych BK1 i BK2 w oparciu o wyniki symulacji komputerowych oddymiania, z uwzględnieniem układu nadciśnieniowego zastosowanego w szybie dźwigowym oraz przedsiönku przy klatce schodowej BK2,
- d) potwierdzenia skuteczności zastosowanego systemu oddymiania w klatkach schodowych BK1 i BK2 poprzez wykonanie prób dymowych z wykorzystaniem ciepłego dymu jako znacznika strefy zadymienia,
- e) zwiększenia minimalnego czasu działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w części wysokiej do co najmniej 2h,
- f) wprowadzeniu obowiązku wykonywania cyklicznych, co najmniej raz w roku szkoleń z zasad postępowania i obsługi centrali systemu sygnalizacji alarmu dla pracowników stacjonujących w pomieszczeniu centrali systemu sygnalizacji alarmu pożaru,

jednocześnie nie wyrażam zgody

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wskazanych w punkcie **5.3.13** ekspertyzy technicznej, w sposób inny niż określono w § 20 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Uzasadnienie

Pan Zbyszek Szymanowski - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, przedstawionych w „Ekspertyzie technicznej...”.

Jednocześnie Pan Zbyszek Szymanowski skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422), przedstawionych w „Ekspertyzie technicznej...”. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, po rozpatrzeniu wniosku, postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej jedynie dla części nieprawidłowości, wskazanych w punktach od 5.3.2 do 5.3.12 ekspertyzy technicznej, dodatkowo nakładając warunki, poprawiające warunki ochrony przeciwpożarowej w budynku.

W pkt. 5.3.13 ww. ekspertyzy wskazano, że instalacja wodociągowa w części budynku wysokiego (Poliklinika) nie będzie wyposażona w zawory 52, czym naruszono postanowienia § 20 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Informuję, że tut. Organ działając zgodnie z prawem i w granicach prawa nie może wydać odstępstwa od nieprawidłowości wobec wymagania określonego w § 20 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, gdyż dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych jedynie w stosunku do wymagań wymienionych w § 19, § 23, § 24 i § 25 ust. 1, 2, 5 i 6 oraz w § 27 ust. 1 i 2, § 28 ust. 1, § 29

ust. 1 i § 38 ust. 1 cytowanego rozporządzenia. Tut. Organ nie znajduje podstaw prawnych umożliwiających wydanie postanowienia w przywołanym zakresie.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, po rozpatrzeniu dokumentacji, postanowił zaakceptować przedstawione przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcę budowlanego rozwiązania umożliwiające dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej uwzględniając nieprawidłowość, wskazaną w pkt. 5.3.14 ekspertyzy technicznej, obejmującą brak dźwiękowego systemu ostrzegawczego w „części Polikliniki”. Uwzględniając wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny niż określono w przepisach, wyłącznie dla przypadku wymienionego w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną ...”, stanowiącą załącznik do postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr 8/2018 (WZ.5595.8.4.2018),
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej „Ekspertyzie technicznej ...” i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
z up. 
ZASTĘPCA WIELKOPOLSKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
mł. bryg. mgr Arkadiusz Przybyła

Otrzymują:

1. Pan
Zbyszek Szymanowski
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego
ul. Dojazd 34
60-631 Poznań
2. KM PSP w Poznaniu
3. A/a